



**CSI**  
CERTIFICAZIONE E TESTING

CSI SpA  
Sede Legale  
20030 Senago - MI - I  
Cascina Traversagna 21

Direzione, Uffici e Laboratori  
20021 Bollate - MI - I  
Viale Lombardia 20  
Tel. +39 02 383301  
Fax +39 02 3503940  
www.csi-spa.com



<b>Certificato numero/Certificate number</b>	DE/4594
--	---------

**CERTIFICATO DI ESAME DEL TIPO**  
**CERTIFICATE OF TYPE EXAMINATION**

Visti i Rapporti di Prova e di Classificazione/Referring to Test Reports  
nn. 0295\DC\REA\12\_3 Rev.1, 0295\DC\REA\12\_4 Rev. 1 del/dated 04/06/2012  
nn. 0673\DC\REA\14\_1, 0673\DC\REA\14\_2, 0673\DC\REA\14\_3 del/dated 19/09/2014  
n. 0523\DC\REA\17\_4 del/dated 21/06/2017

si dichiara che la Società/we declare that the Company

**LAMICOLOR S.p.A.**  
**Via Roma, 23 - 12030 CARAMAGNA PIEMONTE (CN) - ITALY**

ha fatto eseguire sulla campionatura denominata/has requested on the specimens named

**LAMCO HPL COMPACT STD**

**Laminato HPL utilizzato come rivestimento interno di pareti e soffitti con spessore  $\geq 4$  mm**  
*HPL laminate used as wall and ceiling internal finishes with thickness from  $\geq 4$  mm*

Le prove di tipo secondo la norma EN 438-7:2005, in conformità ai punti richiesti dal Produttore e indicati nell'Allegato A del presente certificato, secondo il Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione 3 (tre) - Allegato V del Regolamento (UE) n. 305/2011

*The type testing according to EN 438-7:2005 in compliance with the points required by the Manufacturer and listed in Annex A of this certificate, according to the System of assessment and verification of constancy of performance 3 (three) - Annex V of the Regulation (EU) n. 305/2011*

I risultati delle prove eseguite sul campione sono riportati nell'Allegato A

*The results of the tests on the sample are reported in the Annex A*

<b>07/06/2012</b>	<b>21/06/2017</b>	<b>06/06/2022</b>
Prima emissione <i>First issue</i>	Ultima emissione <i>Latest issue</i>	Scadenza <i>Expiring</i>

Ing. P. Fumagalli

B.U. Prodotto / B.U. Product



CSI SpA  
Sede Legale  
20030 Senago - MI - I  
Cascina Traversagna 21

Direzione, Uffici e Laboratori  
20021 Bollate - MI - I  
Viale Lombardia 20  
Tel. +39 02 383301  
Fax +39 02 3503940  
www.csi-spa.com

Certificato numero/*Certificate number*

DE/4594

## CERTIFICATO DI ESAME DEL TIPO - ALLEGATO A

### CERTIFICATE OF TYPE EXAMINATION - ANNEX A

## LAMCO HPL COMPACT STD

Laminato HPL utilizzato come rivestimento interno di pareti e soffitti con spessore  $\geq 4$  mm

*HPL laminate used as wall and ceiling internal finishes with thickness from  $\geq 4$  mm*

In base alle prove di tipo eseguite e alle caratteristiche del prodotto contenute nel Fascicolo Tecnico depositato presso CSI S.p.A., i risultati sono:

*According to the type testing performed and the documents of the Technical File deposited at CSI S.p.A., the results are:*

#### 4.2.2 Reazione al fuoco/ *Reaction to fire:*

- |   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| - spessore/ <i>thickness</i> $\geq 4$ mm e/and $< 6$ mm | Classe/ <i>Class</i> <b>D-s2, d0</b> |
| - spessore/ <i>thickness</i> $\geq 6$ mm                | Classe/ <i>Class</i> <b>C-s1, d0</b> |

#### Condizioni di utilizzo/ *Conditions of use:*

- utilizzo interno / *internal use;*
- montaggio e fissaggio / *mounting and fixing:*
  - **Fissato meccanicamente su telaio metallico/** *Mechanically fixed on metallic frame*

07/06/2012

Prima emissione  
*First issue*

21/06/2017


Ultima emissione  
*Latest issue*

06/06/2022

Scadenza  
*Expiring*

Ing. P. Fumagalli

B.U. Prodotto / *B.U. Product*



2/2

Pagina/page